COMUNE DI ELMAS

APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Progettista: Ufficio Tecnico comunale	Oggetto Tavola: Planimetria Impianti di illuminazione pubblica e illuminazione campi di calcio
LUGLIO 2017	

LEGENDA

LINEE I.P. GESTIONE ENEL

Punti luce

- Palo 8 mt. armatura 250 W HG
- Palo 8 mt. c/doppia armatura 250 W HG
- Palo 4 mt. gruppo 3 sfere 100/70 W SAP
- Palo 4/5 mt. gruppo 2 sfere 100/70 W SAP
- Palo artistico 4 mt. c/gruppo 100/70 W SAP
- Palo 4 mt. gruppo 4 sfere 100/70 W SAP
- Palo 4/5 mt. 1 sfera 100/70 W SAP
- Palo 7.80 mt. sbraccio 1.20 armatura 125 W HG
- Palo 7/8 mt. armatura 150 W SAP
- Palo 7/8 mt. armatura 100 W SAP
- Palo 6/7 mt. armatura 70 W SAP
- Palo 7 mt. armatura 125 W HG
- Palo 8 mt. armatura 125 W HG
- Palo 7 mt. armatura 70 W SAP
- Palo 9/10 mt. armatura 250 W SAP
- Palo 9/10 mt. armatura 250 W sap cl. II
- proiettore a terra 70 W sap cl. II
- Torrefaro H 25 m, da 4 riflettori 2000W
- Torrefaro H 12 m, da 3 riflettori 1000W
- Palo 7/9 mt. armatura 100 W SAP
- Palo 7/9 mt. n° 2 armature 100 W SAP
- Palo 7/9 mt. armatura 150 W SAP
- proiettore a terra o parete 8/11 W LED
- nastro LED 24 w/ml

Quadri comando

- Quadro di comando a variatore di flusso
- Cabina di comando
- Quadro di comando
- Quadro di comando